



Государственное казенное  
учреждение Самарской области

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА

443010, г. Самара, ул. Самарская, 146 А

Телефон: (846) 332-85-27

e-mail: [Arhipovaeva@samregion.ru](mailto:Arhipovaeva@samregion.ru)

21.06.2019 № 2004

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «РемГазКоммуникац  
ии»

Л.А. Гильмутдинову

Дмитровское шоссе, д. 71 Б,  
ком. 21, г. Москва, 127238


Уважаемый Ленар Аминович!

По факту проведения презентации напорного водопровода из инновационных труб ПВХ-0 MOLECOOL произведенных по ТУ 2248-001-33134879-2016 в соответствии с ГОСТ 56927-2016 на объекте ГКУ СО «Управление капитального строительства», состоявшегося 14 июня текущего года, сообщаем следующее:

- монтаж соединения трубы производится без использования специальной техники и занимает мало времени, на один стык, с учетом подготовки трубы;
- легкий вес трубы позволяет проводить монтаж без использования подъемной техники;
- уменьшенная толщина стенки по сравнению с ПЭ трубами с аналогичным давлением, значительно увеличивает пропускную способность;
- в ходе показа были предоставлены действующие сертификаты соответствия ГОСТ 56927-2016 № РОСС К2\АГ81.Н03477 от 07.04.2017 и свидетельство о государственной регистрации № КЗ.Аг81.Н03477 от 07.04.2017, подтверждающие возможность применения труб при строительстве напорных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В результате вышеизложенного ГКУ СО «Управление капитального строительства» не возражает применение труб ПВХ-0 MOLECOOL по ГОСТ 56927-2016 на напорных сетях водоснабжения и водоотведения на объектах в своей компетенции при прокладке открытым способом, при наличии сертификатов соответствующих всем нормативным нормам.

Заместитель директора



Е.В.Тихонов